

**TESLA**

STROPKOV, akciová spoločnosť, Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov

ES VYHLÁSENIE O ZHODENázov organizácie: **TESLA STROPKOV, a.s.**Adresa: **Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SR**IČO: **00474339**IČDPH: **SK2020526277**Výrobca: **TESLA STROPKOV, a.s., Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SR**Výrobok: **Elektroinštalačné rúrky
4 FA 902 16/S, 4 FA 902 20/S, 4 FA 902 25/S**Základné technické údaje: **-25 °C až + 60 °C, IP 30, 750 N, klasifikácia 3341**Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a **je v zhode** s technickými požiadavkami nasledovného vládneho nariadenia:Číslo: **308/2004**Názov: **Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia**

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

STN EN 61386-1: 2009**STN EN 61386-23: 2004 + A11:2011****STN EN 60423: 2008****STN EN 60529: 1993 + A1: 2002 + A2: 2014****TPTE 20-242: 1997**Identifikácia Notifikovanej osoby (NO): **č. 1293 EVPÚ a.s.**Adresa: **Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, SR**IČO: **31562507**Certifikát č. **00154/101/1/2014** zo dňa **23. 9. 2014**Posledné dve číslice roku, v ktorom bolo značenie CE pripojené: **08**Vyhlasovateľ: Meno: **Ing. Vladimír Michal**Funkcia: **Vedúci ORK**Adresa: **Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SR**Dátum: **2. 10. 2014**Podpis: 