

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

SK-302IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

Flash type socket-outlets with earthing pin

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurTESLA STROPKOV, a.s.
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovak RepublicName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Same as applicant

Note When more than one factory, please report on page 2
Note Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page Additional Information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

16 A/ 250 V~

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Tesla Model / Type Ref.
Ref. De type

4 FN 150 88 (see page 2)

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page Additional Information on page 2**PUBLICATION****EDITION**A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la


IEC 60884-1: 2002

3rd Ed.As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of
this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

00593/2006

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

EVPÚ a.s.

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s.
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, SlovakiaDate: October 18th, 2006

Signature:

Katarina Srdošová
director of SKTC 101



Ref. Certif. No.

SK-302

Socket-outlet with earthing pin 2P + PE 16 A/ 250 V

Type 4 FN 150 88 Cover 4 FA 261 52.xxx Material: BAYBLEND + ABS


Base 4 FA 394 33 Material: Slovamid PA6

Contact spring stripe of brass MS 63

Cover 4 FA 261 52.901 - color white
4 FA 261 52.915 - color ivory
4 FA 261 52.916 - color brown

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

EVPÚ a.s.



Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s.
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovakia

Date: October 18th, 2006

Signature:

Katarína Srdešová
director of SKTC 101