

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1220069

Výrobek: Domovní zásuvka

Typ: 4 FN 150 37.XXXX
varianty: 2101 bílá, 2115 slonová kost, 2116 hnědá

Jmenovité hodnoty: 16 A, 250 V

Objednatel: Tesla Stropkov a. s.
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika

Výrobce: Tesla Stropkov a. s.
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 220165-01/01 ze dne: 31.01.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN IEC 60884-1:03+A1:14+A2:14 čl. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28,
ČSN 35 4516:07+Z1:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 220165 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 10.02.2025

11.02.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



220165-01